Wójt Gminy Dydnia

36-204 Dydnia 224, woj. podkarpackie

www.gminadydnia.pl, e-mail: urzad@gminadydnia.pl, BIP: http://bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia/

tel. 13 430-30-02 (centr.)
13 430-81-21
13 430-30-28
13 430-31-94 - fax.

RIIiPP. 271.14.16

Zainteresowani
Wykonawcy - wszyscy

Dot. Odpowiedzi na zapytanie *(wpłynęło 29.08.br.)* do postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowa (modernizacja) nawierzchni boisk do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej infrastruktury sportowej w Dydni,** zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 302394 - 2016; data zamieszczenia: 23.08.2016 r..

Wyjaśnienia - wg zadanych pytań – jak niżej :

Zapytania.

1. W kosztorysie ślepym - poz. 1.1. rozebranie krawężników – jest 0,2m – czy tak ma pozostać?

   Ad 1. **Tak**

2. W poz. 1.3. razem z frezowaniem istniejącej nawierzchni asfaltowej połączono ponowne wbudowanie odzyskanego materiału. Proszę o określenie miejsca wbudowania i rozdzielenie powyższej pozycji (podając podstawy) określające nakłady R, M i S.

   Ad 2. Miejscem wbudowania odzyskanego materiału są boiska, gdzie z odzyskanego materiału należy uformować odpowiednie spadkami pod podbudowę betonową boisk, jako podstawę R, M, S należy kalkulować indywidualnie dobierając odpowiednie normy podając cenę jednostkową za 1m2 w kosztorysie ofertowym

3. W poz. 1.5 – ława pod obrzeże – wg specyfikacji technicznej – beton B-20, wg dokumentacji do zgłoszenia robót B-15. Jaki ma być?

   Ad 3. Nie jest to beton konstrukcyjny przyjąć B-15

4. W poz. 1.6 – obrzeża betonowe – wg specyfikacji technicznej – obrzeża szare, wg. dokumentacji do zgłoszenia – obrzeża kolorowe – jakie mają być? W powyższej pozycji załączono ułożenie obrzeży betonowych oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z tłucznia. Brak w materiałach kruszywa, robocizny i sprzętu za ułożenie kostki i wykonanie podbudowy. Proszę o podanie grubości kostki?

   Ad 4. Obrzeża szare, należy skalkulować podbudowę z tłucznia niesortowanego gr 15cm, robociznę i sprzęt wg kalkulacji indywidualnej. Grubość kostki 6cm.

5. W poz. 1.7. i 1.8 – podbudowa betonowa – czy podana grubość 10cm jest grubością w najwyższym czy w najniższym punkcie (uwzględniając spadki)?. Czy warstwa ta nie powinna być zbrojona?.

   Ad 5. Podbudowa betonowa winna mieć gr. min. 10cm z uwzględnieniem spadków. Podbudowę należy zazbroić siatką z prętów stalowych fi 6mm o siatce 20x20

6. W poz. 2.1. – nawierzchnia poliuretanowa – proszę o podanie kolorystyki, gdyż cena nawierzchni jest w bardzo dużym stopniu zależna od koloru.

   Ad 6. Boisko do piłki ręcznej – pole gry ceglaste, poza polem gry zielone: boisko do koszykówki i siatkówki – zielone pole gry do piłki siatkowej, pozostałe zielone

7. Proszę o potwierdzenie poz. 4.1. – piłkochwyty, że mają być wykonane z siatki ogrodzeniowej z drutu ocynkowanego fi 2,8mm oraz podać wymiar oczka siatki i grubość ścianki rur stalowych na słupki ;

   Ad 7. **Tak,** oczka 55mmx55mm, grubość ścianki 3,mm

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski