Wójt Gminy Dydnia

36-204 Dydnia 224, woj. podkarpackie

www.gminadydnia.pl, e-mail: urzad@gminadydnia.pl, BIP: http://bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia/

tel. 13 430-30-02 (centr.)
13 430-81-21
13 430-30-28
13 430-31-94 - fax.

RIIiPP. 271.12.1.2017

Dydnia, 8-08-2017

Zainteresowani
Wykonawcy - wszyscy

Dot. Odpowiedzi na zapytanie *(wpłynęło 21.05.br.)* do postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Rozbudowa przebudowa budynku szkoły z częścią mieszkalną z przeznaczeniem części szkolnej na Środowiskowy Dom Samopomocy – Krzywe działki 816/1, 816/3. - II przetarg,** zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: **nr 559593-N-2017 z dnia 2017-07-27**

Wyjaśnienia do opisu w przedmiarze robót - wg zadanych pytań – jak niżej :

1. W poz. 1.30. opis dźwigu hydraulicznego osobowego różni się od danych zawartych w PT (opis techniczny, układ funkcjonalny, przekrój c, rzuty), trzy przystanki kabina przelotowa. Po przesłaniu danych z PT firma dostarczająca i montująca dźwigi Monitor Polska Sp. z o.o. Lublin wyceniła dźwig jak w P.T. proszę o ostateczne parametry.

   Ad 1. Parametry takie jak w Projekcie Budowlanym

2. W poz. 2.32. i 1.33. opisane są drzwi i ścianki (witryny) AL. Jeżeli dotyczą one obudowy przedsionka dźwigu to brak jest współczynnika przenikania ciepła U;

   Ad 2. Jak w Projekcie Budowlanym U 1,0

3. W poz. 1.48 brak jest ilości i wielkości liter na tablicy informacyjnej z granitu;

   Ad 3. Wysokość liter to 8,0cm, ilość 50szt

4. Jaki typ (rodzaj) skrzynek i aparatów zawiera się w poz. 7.29 i 7.30;

   Ad 4. Poz 7.29 to tablica rozdzielcza z tworzywa sztucznego w II kl. ochronności IP30 z wyłącznikami instalacyjnymi S301, S303. Poz 7.30 Wyłączniki ppoż 63A

5. Proszę o podanie przekrojów przewodów elektrycznych od poz 7.31 – 7.37

   Ad 5. Poz 7.31 – 4xlgY 6mm2+6mm2, poz 7.32 – 4xlgY 16mm2+16mm2, poz 7.33-7.35 przewody YDY-750V 3x1,5mm2, poz 7.36 - 7.37 przewody YDY-750V 3x2,5mm2,

6. Proszę o podanie typów i rodzajów opraw oświetleniowych od poz 7.38 7.41;

   Ad 6. Poz 7.38 – 7.39 zgodnie z opisem przedmiaru klosze z tworzywa białe, świetlówki, zapłonniki, oprawa metalowa biała, poz 7.40 – 7.41 klosze białe, oprawy metalowe, żarówki energooszczędne

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski